



※1.ハブ寸法28場合は145になります。

| ハブ寸法 | ハブの高さ |
|------|----------|
| | h^{+3} |
| 16 | 20 |
| 22 | |
| 28 | 24 |

| 数量 | ハブ寸法 | 型録番号 | 定 格 | | | | | | 質量 (kg) |
|----|------|------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|
| | | | 電圧 AC (V) | 周波数 (Hz) | 電流 (A) | 消費電力 (W) | 時間 (分) | 音量 (dB) | |
| | | EXBZ 91100 | 100 | 50/60 | 0.4 | 28 | 10 | 85以上 (1m) | 3.5 |
| | | EXBZ 91200 | 200 | | 0.27 | 36 | | | |

注1。本機器はケーブル配線工事専用品です。金属管配線工事は行えません。
また、ケーブルグラウンド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|--|-------------------|--|------|--|-----------|--|
| 名 称 | | | | 耐圧防爆型 EXBZ ブザー | | | | 水素適用品 | |
| 防爆構造 | | d 3a G5 | | 尺度: 1/3 | | 第三角法 | | 単位: mm | |
| 検定型式 | | EXBZ 91200 | | 承認 | | 検 図 | | 製 図 | |
| 検定番号 | | 第 T63873 号 | | 設計 | | 設 計 | | | |
| 保護等級 | | IP65 | | 磯村 | | 安部 | | | |
| 伊東電機株式会社 | | | | 伊東電機株式会社 | | | | | |
| 品番 | | 部品名 | | 材質 | | 摘要 | | 作成 | |
| 6 | | 接地端子 | | ステンレス鋼 | | M4 | | 2022-6-24 | |
| 5 | | カバー取付ねじ | | ステンレス鋼 | | M4 | | 図番 | |
| 4 | | 錠締ボルト | | ステンレス鋼 | | M6六角 | | HK813328 | |
| 3 | | カバー | | アルミニウム鋳物 | | 塗装 | | △2 | |
| 2 | | 端子箱 | | 鋳鉄 | | 塗装 | | | |
| 1 | | 本体 | | アルミニウム鋳物 | | 塗装 | | | |