



| 数量 | 型録番号 | 最大ハブ寸法 | 質量 (kg) |
|----|---------|--------------|---------|
| | EXG 536 | 36 (PF1 1/4) | 4.5 |

注1) ハブ寸法を各面についてご指定ください。
 注2) ハブの電線管接続部には、防水処理を施してください。

| 加工面 | ハブ取付可能寸法 | ハブ寸法ご指定欄 |
|-----|----------|----------|
| A | 120 | |
| B | 130 | |
| C | 120 | |
| D | 130 | |

| | | | | |
|------|-----------------------|---------|------|--------|
| 名称 | 耐圧防爆型 “EXG” プルボックス | | | |
| 防爆構造 | d 2 G5 | 尺度: 1/3 | 第3角法 | 単位: mm |
| 検定番号 | — | 承認 | 検図 | 製図 |
| | | 設計 | | |
| | | 磯村 | 関 | 室橋 |

| | | | |
|----|-------|----------|-----|
| 2 | カバー | アルミニウム鋳物 | 塗装 |
| 1 | 本体 | アルミニウム鋳物 | 塗装 |
| 品番 | 部 品 名 | 材 質 | 摘 要 |

| | | | |
|---|------------|----|-----------------|
|  伊東電機株式会社 | | | |
| 作成 | 1997-12-16 | 図番 | HK811079 |