



数量	ハブ寸法	セット型番	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	質量 (Kg)	灯 具		吊具型番	安 定 器	
							灯具型番	検定型式		安定器型番	検定型式
		ESL1180-1115/□□	180	100	50	18.0	ESL1220-100-0	EXINH221	HTP134	MSB1180-1015/□□	EINH18115
		ESL1180-1116/□□			60					MSB1180-1016/□□	EINH18116
		ESL1180-1125/□□	200	50	MSB1180-1025/□□	EINH18125					
		ESL1180-1126/□□		60	MSB1180-1026/□□	EINH18126					
		ESL1220-1115/□□	220	100	50	MSB1220-1015/□□				EINH25115	
		ESL1220-1116/□□			60	MSB1220-1016/□□				EINH25116	
		ESL1220-1125/□□	200	200	50	MSB1220-1025/□□				EINH25125	
		ESL1220-1126/□□			60	MSB1220-1026/□□				EINH25126	
		ESL1270-1115/□□	270	100	50	ESL1360-100-0	EXINH361	HTP134	MSB1270-1015/□□	EINH27115	
		ESL1270-1116/□□			60				MSB1270-1016/□□	EINH27116	
		ESL1270-1125/□□	200	50	MSB1270-1025/□□				EINH27125		
		ESL1270-1126/□□		60	MSB1270-1026/□□				EINH27126		
		ESL1360-1115/□□	360	100	50				MSB1360-1015/□□	EINH36115	
		ESL1360-1116/□□			60				MSB1360-1016/□□	EINH36116	
		ESL1360-1125/□□	200	200	50				MSB1360-1025/□□	EINH36125	
		ESL1360-1126/□□			60				MSB1360-1026/□□	EINH36126	

注1. セット型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。
 注2. 型番の/□□はハブ寸法16、22又は28を表します。

	灯 具	安 定 器
防爆構造	Exde IIBT3X	Exse IIT4X
検定番号	第 TC14140 号	100V: 第 TC14195 号 200V: 第 TC14139 号

数量	品番	部 品 名	材 質	摘 要
	11	錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角ボルト
	10	取付金具	ステンレス鋼	
	9	防水カバー	合成ゴム	
	8	吊下パイプ	鋼 管	塗装
	7	キャノピ	アルミニウム鋳物	塗装
	6	安定器	容器: アルミニウム	塗装 高力率形
	5	端子箱	アルミニウム鋳物	塗装
	4	ソケットホルダー	アルミニウム鋳物	塗装
	3	グローブ	ガラス	
	2	グローブホルダー	アルミニウム鋳物	塗装
	1	灯 体	アルミニウム鋳物	塗装

摘	尺度	1/6	名 称	IEC規格整合防爆型				
	図法	第3角法		ESL 高圧ナトリウム灯 180~360W				
単位	mm	パイプ吊						
要	防爆構造	—		検定番号	—			
	保護等級	IP65	承認	検 図	製 図	設 計		
			磯村			室橋		
	伊東電機株式会社							
作成	2013-1-28	図番	HK517550		4			