



数量	ランプ 寸法	セット型番	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	質量 (Kg)	灯 具		ボール	安 定 器	
							器具型番	検定型式		安定器型番	検定型式
		ESL1180-4115/□□		100	50	30.0				MSB1180-4015/□□	ENH18115
		ESL1180-4116/□□	180	100	60	30.0				MSB1180-4016/□□	ENH18116
		ESL1180-4125/□□		200	50	28.5				MSB1180-4025/□□	ENH18125
		ESL1180-4126/□□		200	60	28.5				MSB1180-4026/□□	ENH18126
		ESL1220-4115/□□		100	50	30.5				MSB1220-4015/□□	ENH22115
		ESL1220-4116/□□	220	100	60	30.5				MSB1220-4016/□□	ENH22116
		ESL1220-4125/□□		200	50	29.0				MSB1220-4025/□□	ENH22125
		ESL1220-4126/□□		200	60	29.0				MSB1220-4026/□□	ENH22126
		ESL1270-4115/□□		100	50	31.0				MSB1270-4015/□□	ENH27115
		ESL1270-4116/□□	270	100	60	31.0				MSB1270-4016/□□	ENH27116
		ESL1270-4125/□□		200	50	29.0				MSB1270-4025/□□	ENH27125
		ESL1270-4126/□□		200	60	29.0				MSB1270-4026/□□	ENH27126
		ESL1360-4115/□□		100	50	32.0				MSB1360-4015/□□	ENH36115
		ESL1360-4116/□□	360	100	60	32.0				MSB1360-4016/□□	ENH36116
		ESL1360-4125/□□		200	50	29.5				MSB1360-4025/□□	ENH36125
		ESL1360-4126/□□		200	60	29.5				MSB1360-4026/□□	ENH36126

注1。セット型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際はセット型番をご指定ください。
 注2。型番の□はランプ寸法22又は28を表します。

防爆構造	安定器
Exde IIBT3X	Exse IIT4X
検定番号 第 TC14140 号	100V: 第 TC14195 号 200V: 第 TC14139 号

器具	検定型式	ボール	安定器	安定器型番	検定型式
14 安定器				MSB1180-4015/□□	ENH18115
13 端子箱カバー				MSB1180-4016/□□	ENH18116
12 端子箱				MSB1180-4025/□□	ENH18125
11 ロックナット				MSB1180-4026/□□	ENH18126

数量	部品名	材質	挿入要
10	ニツプル	鋼	
9	ロックナット	可鍛鑄鉄	
8	防水カバー	合成ゴム	
7	ボール	鋼管	溶融亜鉛めっき
6	配線ブラグ	アルミニウム鑄物	塗装
5	端子箱	アルミニウム鑄物	塗装
4	ソケットホルダー	アルミニウム鑄物	塗装
3	グローブ	ガラス	
2	グローブホルダー	アルミニウム鑄物	塗装
1	灯体	アルミニウム鑄物	塗装

規格	IEC規格整合防爆型
図法	ESL 高圧ナトリウム灯 180~360W
単位	スタッド灯
寸法	1/12.5
図法	第3角法
単位	m

防爆構造	IP65	承認	検査	製造	設計
保護等級	IP65	承認	検査	製造	設計



伊東電機株式会社

図番 HK517554



作成 2013-11-1