

# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	茨城県常陸大宮市上小瀬 5 3 9 1 番地 3 伊東電機株式会社 茨城工場	
製造者	茨城県常陸大宮市上小瀬 5 3 9 1 番地 3 伊東電機株式会社 茨城工場	
品名	差込接続器	
型式の名称	EXC71100	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	2G5	
防爆記号	d2G5	
適用基準	工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 1979） RIIS-TR-79-1	
定格	AC250V 15A 3P（2P+E） （同一型式は別表のとおり）	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T63729 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2020年11月 4日から 2023年11月 3日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	2023年11月 4日から 2026年11月 3日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2008年11月 4日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

### 同一型式一覧表

型式の名称	定格		極数
	電圧(V)	電流(A)	
	AC125	15	3P(2P+E)
	AC250		
EXC71100	DC48	3	
	DC125	0.6	
	DC250	0.2	

備考 表中の  は検定供試品を示す。