

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	茨城県常陸大宮市上小瀬5391番地3 伊東電機株式会社 茨城工場	
製造者	茨城県常陸大宮市上小瀬5391番地3 伊東電機株式会社 茨城工場	
品名	タンブラスイッチ	
型式の名称	EXY91100 (屋外用)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	3 a G 5	
防爆記号	d 3 a G 5	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 1979) RIIS-TR-79-1	
定格	AC 250V 20A (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T63864 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2020年11月25日から 2023年11月24日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	2023年11月25日から 2026年11月24日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2008年11月25日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

同一型式一覧表

型式の名称	定格
<input type="checkbox"/> EXY91100(屋外用)	AC250V 10A
	<input type="checkbox"/> AC250V 20A

備考 表中の は検定供試品を示す。